

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VOLTADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA E COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DO GUARANI – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/PE

*TRANSCRITOS REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS VIA E-MAIL:

PREZADO, BOA TARDE! VENHO CORDIALMENTE SOLICITAR DA CPL JUNTO COM O SETOR DE ENGENHARIA SOLICITAR ESCLARECIMENTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2024.

DOS FATOS: VERIFICAMOS QUE A COMPOSIÇÃO 12 DA PLANILHA NO SEU ITEM 2.1.3 (MOVIMENTO DE TERRAS-FUNDAÇÕES), O VALOR É R\$ 15,69 SEM BDI ONDE NA VERDADE SERIA 68,46 FATO ESSE QUE NA PLANILHA DAS COMPOSIÇÕES EXISTE TRÊS INSUMOS QUE NÃO CONSTA SEUS RESPECTIVOS VALORES. HOUVE UM ERRO DE EXCEL OU ELIMINA OS ITENS QUE NÃO CONSTA OS DEVIDOS VALORES? AGRADEÇO A ATENÇÃO.

*RESPOSTA:

Segue resposta aos esclarecimentos solicitados nos termos apresentados pelo Setor de Engenharia.

Esclarecendo as dúvidas acima expostas, com relação a composição 12 do item "ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, NÃO INCLUSO SOLO ARGILO-ARENOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL", se trata de uma composição adaptada, ao qual o fornecimento do material "solo argilo-arenoso" (item mais caro da composição) será realizado pela própria prefeitura e a empresa vencedora será responsável apenas pela execução dos serviços do aterro. Por esse motivo os preços do insumo "ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)" e dos carros pipa foram removidos da referida composição 12. Na espera de termos esclarecido as referidas dúvidas, estamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Heverto Dias do Nascimento - Engenheiro Civil - CREA 1816805564-D/PE